

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному образованию г. Лесосибирск
662543, г. Лесосибирск ул. Кирова 6,
тел. 8(39145) 6-12-92, lesosibirsk.ond@mail.ru

г. Лесосибирск

24 января 2020г.
12 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 2

По адресу/адресам: Красноярский край, г. Лесосибирск, 6 квартал 15.

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 10 января 2020 № 2 под-
писанного заместителем главного государственного инспектора г. Лесосибирска по пожарному
надзору Н.А. Кустовым

была проведена плановая проверка в отношении: муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад № 34 «Колокольчик», ИНН 2454025930, ОГРН
1162468074515

Дата и время проведения проверки:

“ 24 ” января 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/1 час

Акт составлен: ОНД и ПР по МО г. Лесосибирск

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): заведующий Твердохлеб
Татьяна Викторовна, 10.01.2020г. ✓

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Лесосибирска по пожарному над-
зору Гончаров Максим Анатольевич

При проведении проверки присутствовали: заведующий Твердохлеб Татьяна Викторовна

В ходе проведения проверки:


выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муницип-
альными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
не выявлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: общая характеристика пожарной опасности объекта, приложение № 1 к приказу МЧС России № 261 от 28.06.2018

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
г. Лесосибирска по пожарному надзору



Гончаров М.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующий Твердохлеб Татьяна Викторовна

«24» января 2020г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

1. Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №34 «Колокольчик» города Лесосибирска» зарегистрировано в налоговом органе 29.04.2016 (свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 24 № 006547015). Согласно устава, учредителем муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №34 «Колокольчик» города Лесосибирска» (далее – МБДОУ «Детский сад №34 «Колокольчик») является муниципальное образование город Лесосибирск.

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 14.10.2016 № 24-24/019-24/019/001/2016-1153/1, здание по адресу г. Лесосибирск 6 квартал 15 закреплено за МБДОУ «Детский сад №34 «Колокольчик» на праве оперативного управления.

Детский сад расположен в отдельностоящем двухэтажном здании, класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1, 1977 года постройки. На объекте защиты проведен капитальный ремонт в 2015 году (акт приемки законченного капитального ремонта объекта №1/15 от 20.12.2015 года). Несущие стены железобетонные, перекрытие железобетонные плиты, имеется подвальное и чердачное помещение, крыша двухскатная, кровля металлический профилированный лист по деревянной обрешетке. Стропильная система крыши пропитана огнезащитным составом «СЕНЕЖ ОГНЕБИО» от 10.10.2015 года, последняя проверка состояния огнезащитной обработки проводилась 20.06.2019 года. Освещение в здании электрическое, отопление водяное, вентиляция естественная.

Отделка внешних поверхностей наружных стен выполнена конструкцией навесной фасадной системой с воздушным зазором «ВФ МП» согласно Техническому свидетельству о пригодности для применения в строительстве новой продукции и технологий, требования которым не регламентированы нормативными документами полностью или частично и от которых зависят безопасность здания и сооружения № 4340-14 от 07.10.2014 г. В данной фасадной системе применен утеплитель ROCKWOOL ФАСАД БАТТ (согласно предоставленного сертификата соответствия № С-RU.ПБ01.В.00126 класс пожарной опасности данного изделия КМ0). В соответствии с пунктом 3.1.2 заключения технической оценки конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором «ВФ МП» гидроветрозащитный строительный материал заменен на аналогичный марки «Изоспан АF» (согласно предоставленного сертификата соответствия № С-RU.ПБ05.В.04082, класс пожарной опасности данного изделия НГ).

Из подвального этажа здания непосредственно наружу предусмотрен один обособленный выход наружу. Из помещений первого этажа предусмотрено четырнадцать эвакуационных выходов. Из помещений второго этажа предусмотрено десять эвакуационных выходов. Эвакуация со второго этажа здания осуществляется по четырем внутренним лестницам и шести наружным металлическим лестницам третьего типа (протокола испытаний от 03.06.2016 года). В здании детского сада имеется 10 групповых ячеек. Все групповые ячейки имеют по два эвакуационных выхода. Площадки и проступи наружных лестниц выполнены сплошными. На лестничных клетках второго этажа здания имеется два выхода в чердачное помещение, люки выходов выполнены противопожарными, согласно предоставленного сертификата соответствия № С-RU.ПБ57.В.02834, предел огнестойкости люков EI60.

Стены всех помещений здания оштукатурены и окрашены водно-дисперсионной краской (согласно предоставленного сертификата соответствия № С-RU.ПБ05.В.03339, пожарная опасность КМ1). Полы коридоров всех этажей здания выполнены бетонными и покрыты керамической плиткой, полы в кабинетах, группах, спальнях помещениях и в музыкальном зале сада покрыты линолеумом. Пожарная опасность линолеума КМ2, согласно предоставленного сертификата соответствия № С-RU.ПБ04.В.01604. На потолке в общем коридоре первого этажа установлены подвесные потолки, каркасы выполнены из металла. Пожарная опасность материалов заполнения подвесного потолка КМ0, согласно предоставленного сертификата соответствия № С-ВЕ.ПБ68.В.00541. В помещениях здания установлено 42 противопожарные двери отделяющих лестничные клетки от общих коридоров, групповые ячейки, электрощитовую, гладильную и прачечную, пищеблок, складские помещения, вентиляционную камеру, подвал и другие помещения. На противопожарные двери предоставлен сертификат соответствия № С-RU.АБ03.В.00005. Геометрические размеры путей эвакуации и эвакуационных выходов соответствуют требованиям нормативных документов пожарной безопасности.

Помещения здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре третьего типа, сигнал дублируется на пульт системы ПАК «Стрелец-мониторинг», акт выполненных работ от 13.12.2019г. Имеется контракт на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и акт проверки работоспособности от 13.12.2019. Договор на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации заключен с ООО «ТАУРУС» имеющем лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, № 6-Б/00369 от 10.08.2012 года. Лицензия выдана Сибирским региональным центром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Во всех помещениях здания вывешены таблички с указанием номеров телефонов вызова пожарной охраны, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, планы эвакуации людей при пожаре. Фактическая наполняемость здания составляет 246 человек воспитанников и 53 человека персонала. Персонал здания обеспечен 14-ю электрическими фонарями. Имеется телефонная связь.

Приказом от 09.01.2020 № 01-15-08 ответственным за пожарную безопасность учреждения назначена завхоз Нурия Минахметовна Мартынова. Прошли обучение в объеме пожарно-технического минимума заведующий Татьяна Викторовна Твердохлеб, заместитель заведующего Наталья Владимировна Прудникова, завхоз Нурия Минахметовна Мартынова, воспитатель Василя Нуриахметовна Гатина. Согласно приказа МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении норм Пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» разработаны и утверждены в установленном порядке программы обучения пожарно-технического минимума для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану, для руководителей и ответственных лиц, для воспитателей дошкольного образовательного учреждения. В детском саду проводятся инструктажи по пожарной безопасности с занесением в журнал инструктажей под роспись. Проводятся тренировки по отработке планов эвакуации с составлением актов. Последняя тренировка проведена 12.12.2019 года.

Заведующим МБДОУ «Детский сад №34 «Колокольчик» Татьяной Викторовной Твердохлеб 07.07.2016 г. подана декларация пожарной безопасности №04455-ТО-00016. Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности от 25.06.2016 г., которая соответствует требованиям раздела XVIII правил противопожарного режима РФ.

Помещения в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) ОП-4 15 штук. Огнетушители имеют предусмотренные паспорта и порядковые номера. Журнал учёта проверки наличия и состояния огнетушителей на объекте ведется. Лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию огнетушителей на объекте определено

Для целей пожаротушения в 15-ти метрах в южном направлении и в 20-ти метрах в западном направлении расположены пожарные гидранты № 52 и №58 К-150, имеется указатели и подъезды для пожарных автомобилей.

Старший инспектор
ОНД и ПР по МО г. Лесосибирск

Заведующий
МБДОУ «Детский сад №34 «Колокольчик»



Гончаров М.А.

Твердохлеб Т.В.